



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
*Главное управление МЧС России по Владимирской области*

(наименование территориального органа МЧС России)

*Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16*

*Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь-Хрустальный,  
Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Владимирской области  
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 112, тел. (849241) 2-67-  
50, дежурный (849241) 2-23-91, факс (849241) 3-00-67, (849241) 2-67-50, телефон горячей линии  
(849241) 2-15-93, E-mail: mchsgus@gus.elcom.ru*

(наименование органа государственного пожарного надзора и место его нахождения)

**Предписание № 39/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

*«Детский сад №39»*

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государственного инспектора города Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустального и Судогодского районов по пожарному надзору Никитина Сергея Юрьевича от «29» февраля 2016 года №39/-/, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. «06» апреля 2016 г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области Орловым Дмитрием Львовичем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №39» города Гусь-Хрустальный (далее МБДОУ «Детский сад №39»), расположенного по адресу: 601506, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Прудинская, д.5.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад №39» Сиротичиной Марией Федоровной.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1.	<p>В помещениях средней группы, в кабинете делопроизводителя на втором этаже здания МБДОУ «Детский сад №39» по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Прудинская, д.5 (согласно технического паспорта здания, составленного филиалом ГЦТИ ДФГУП Владимирской области по состоянию на 26.03.2004г. – Лит.А1) обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м.</p>	<p>Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.</p>	01.03.2017	
2.	<p>В помещениях старшей группы, в кабинете логопеда на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад №39» (согласно технического паспорта здания – Лит.А1) обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м.</p>	<p>Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.</p>	01.03.2017	
3.	<p>В кабинете заместителя заведующей по административно-хозяйственной части на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад №39» (согласно технического паспорта здания – Лит.А) обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м.</p>	<p>Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.</p>	01.03.2017	

4.	В помещениях первой младшей группы и старшей группы на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад №39» (согласно технического паспорта здания – Лит.А) обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м.	Основание: ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	01.03.2017	
5.	Помещение столовой второй младшей группы в здании МБДОУ «Детский сад №39» оборудовать пожарными извещателями.	Основание: ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.2 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	01.03.2017	
6.	Здание прачечной на территории МБДОУ «Детский сад №39» (согласно технического паспорта здания – Лит.Б.Б1) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	Основание: Таблица 1,3 обязательного приложения к Нормам пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утв. Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003г. №315 (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2003г. №4836); ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица А1 приложения А (обязательное) свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	01.03.2017	



7.	В кабинете заведующей на втором этаже здания МБДОУ «Детский сад №39» (согласно технического паспорта здания – Лит.А1) обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м.	Основание: ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	01.03.2017	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2017г.

Орлов Дмитрий Львович, старший инспектор отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Владимирской области

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«06» апреля 2016 г.

Предписание для исполнения по адресу:

(подпись)



Заведующая

МБДОУ «Детский сад №39»

Сиротинина Мария Федоровна

(должность, фамилия, инициалы)

«06» апреля 2016 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору